



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6330DO0029

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Goetze KG Armaturen Robert-Mayer-Straße 21, D-71636 Ludwigsburg
Vertreiber <i>distributor</i>	Goetze KG Armaturen Robert-Mayer-Straße 21, D-71636 Ludwigsburg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flanschdruckminderer für Kaltwasser
Modell <i>model</i>	Baureihe 382
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0002/22 T01 vom 10.01.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1567 (01.01.2000) DVGW W 570-1 (01.03.2013) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.01.2028 / 21-0968-WNE

7003104-A-DE

02.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
S0064-22	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	
S0065-22	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1011DN0424	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	Baureihe 382/Flanschdruckminderer	Goetze KG Armaturen