

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster)

nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat Nr.:

01 202 642TR/B-200002

Name und Anschrift des
Herstellers / Lieferers:

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Str. 21
D-71636 Ludwigsburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
Baumuster die Anforderungen der Richtlinie
2014/68/EU erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie
2014/68/EU:

**Modul B -
EU-Baumusterprüfung (Baumuster)**

Prüfbericht Nr.:

125830295-10-2 (TÜV-EQ 4114347)

Beschreibung des Baumusters:

**Sicherheitsventil und Berstscheibeneinrichtung in
Kombination nach DIN EN ISO 4126-3**

Bauart:

direkt wirkendes, federbelastetes Sicherheitsventil und
Knickstab-Umkehrberstscheibe

Typen:

451r bzw. 851r mit KUB® clean

Baugröße(n):

DN20, DN25 und DN32

Zuerkannte Ausflussziffer
der Kombination F_d:

für alle Nennweiten = 1,00

Berst-/Einstelldrücke (bar):

Der F_s-Wert gilt für alle Nennweiten gleich und größer als die
genannten Baugrößen und alle genannten Berst-/Einstelldrücke.

DN20 ≥ 3,2 bis 25,0

DN25 ≥ 3,0 bis 25,0

DN32 ≥ 2,0 bis 16,0

Medium / Fluidgruppe:

Gase und Dämpfe / Fluidgruppen 1 und 2

Fertigungsstätten:


Goetze KG Armaturen REMBE® GmbH Safety + Control
Robert-Mayer-Str. 21 Gallbergweg 21
D-71636 Ludwigsburg D-59929 Brilon

Gültig bis:

18. Februar 2030

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU bezogen auf Produktion/Produkt vollständig erfüllt ist.

Aachen, 18. Februar 2020


i.A. Dipl.-Ing. Manfred Rönning

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer: 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, GERMANY

Regionalbereich Mitte-West
D-54290 Trier, Deworastr. 1-3
Tel +49 651 2005-0, Fax +49 651 2005-126, service-is-mw@de.tuv.com



Rev. 0