

Bescheinigung

Dem Hersteller wird aufgrund eines Prüfberichts zur Bauteilprüfung folgendes Bauteilkennzeichen zuerkannt:

Kategorie Bauteilkennzeichen:	Sicherheitsventil
Technische Überwachungsorganisation und Prüfbericht:	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH von 2023-08-09
Hersteller/Inverkehrbringer:	Goetze KG Armaturen Robert-Mayer-Straße 21 71636 Ludwigsburg DEUTSCHLAND
Bauteilkennzeichen:	TÜV . SV . 22 - 665 . d₀ D/G/H . α_w . p
Bauart:	direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet
Typ:	851 bH und 451 bH
Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von:	<ul style="list-style-type: none">- TÜV-Verband-Merkblatt Sicherheitsventil 100, Ausgabe 2022-12-14, in Verbindung mit TÜV-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2022-09-20- wesentliche Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014 (Druckgeräterichtlinie)- AD 2000-Merkblatt A 2, korrigierte Fassung 2020-01- AD 2000-Merkblatt A 4, Ausgabe 2015-11- EN ISO 4126-1:2013-12 + A1:2016-12 + A2:2019-08 Sicherheitsventile direkt wirkend- EN 12828:2014-07, nur Anhang E

Gültig bis: [2027-06-30](#)

Die Zuerkennung kann widerrufen werden.

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136
10117 Berlin

Tel.: +49 30 760095-400
E-Mail: bauteile@tuev-verband.de

Fachbereich Industrie und Anlagentechnik

www.tuev-verband.de